

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGIJE ELEKTRIKE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për Operatorin Ekonomik **“ACI engineering” sh.p.k**, me adrese: Rruga Abdyl Frasheri, pallati 31, Seksioni B, apartamenti 6, Tirane dhe me NIPT L51609014F.

Procedura e prokurimit: **“E Hapur -Mallra me mjete elektronike”**

Numri i referencës së procedurës: REF-73546-06-05-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje kablllo ABC dhe aksesore per nevoja te OSHEE sh.a”**, me fondin total 199,763,000 (Njeqind e nentendhete e nente milion e shtateqind e gjashtedhete e tre mije) leke pa tvsh., me afat realizimi, 3 (Tre) Muaj nga nenshkrimi i kontrates.

Publikime të mëparshme: **JO**,

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: **çmimi më i ulët**

Buletini i Njoftimeve Publike **Nr. 23 date 11.06.2018**

Njoftojmë se, kane qënë pjesëmarrës në procedurë, me vlerën përkatëse të ofruar:

1. **OE: “RA-MI Kompany” sh.p.k** me nipt L61327009F, me vlere oferte 181,695,000 (njeqind e tetendhete e nje milion e gjashteqind e nentendhete e pese mije) leke pa TVSH.
2. **OE: “ACI engineering” sh.p.k** me nipt L51609014F, me vlere oferte 183,682,000 (njeqind e tetendhete e tre milion e gjashteqind e tetendhete e dy mije) leke pa TVSH.
3. **OE: “AA&P” sh.p.k** me nipt L61713009Q, me vlere oferte 191,295,000 (njeqind e nentendhete e nje milion e dyqind e nentendhete e pese mije) leke pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE “Ra-Mi Kompani” sh.p.k:

Nuk paraqet certifikaten e standartit VDE e prodhuesit te kablllove leshuar nga trupa certifikuese e VDE per kabell XLPE. Certifika e leshuar per prodhuesin Vatan dhe TT Kabel eshte vetem per kabell PVC.

Referuar procesverbalit per dorezimin e mostrave, ky operator nuk paraqet moster per zerin:

- Aksesor shtyllor (qafore) abonenti, vetem 1 nga 2 tipet e kerkuara.

Referuar katalogut te pararaqitur ne tender per aksesore te Prodhuesit FERMAN, mbrojtjesja mekanike e kabllit nuk eshte ne vlerat e kerkuara ne Specifikime Teknike.

OE nuk paraqet asnje te dhene teknike per Tirantuesin e seksionit 120 mm².

2. OE “AAP” sh.p.k :

Gjithë dokumentacioni teknik i paraqitur nga OE është në gjuhë të huaj, duke qenë në kundërshtim me kërkesat e DST ku gjuha e përdorur në oferte duhet të jetë gjuha shqipe.

OE nuk paraqet mostra për asnjë nga zerat e kërkuar në pikën 15 të Kriterëve të vecanta për kualifikim në DST.

OE nuk paraqet asnjë dokumentacion provues të kërkuar në pikat 6 deri 12 dhe 14 të Kriterëve të vecanta për kualifikim në DST.

OE nuk paraqet asnjë dokumentacion në përbushje të Kriterëve të përgjithshme për kualifikim (Shtojca 6, 7, 8) të kërkuara në DST.

OE nuk paraqet asnjë dokumentacion provues për përbushjen e Kriterit të përvojave të mëparshme.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **OE: “ACI engineering” sh.p.k.** me adresë: Rruga Abdyl Frasheri, pallati 31, Seksioni B, apartamenti 6, Tiranë me NIPT L51609014F se Oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej **183,682,000 (njëqind e tetëdhjetë e tre milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë)** leke pa TVSH, piket totale të mara 100 pike, është identifikuar si oferte e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike me adresë: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, (Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese, Njësia e Prokurimit) kopjen e nënshkruar të formularit të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.07.2018

Ankesa: Nuk ka pasur.